



① –DRÖT FeZn ø10mm PRIPOJIŤ K ZÁKLADOVÉMU ZEMNIČU SPÁJAJÚCEMU VŠETKY ZVODY.
ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ –PÁS FeZn 30x4, NA DNE ZÁKLADU PREPOJIŤ SO ZEMNIČOM OBJEKTU SO-01

POZNÁMKY :

ZATRIEDENIE OBJEKTU – TRIEDA LPS : III
ODPOR UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC, UROBIŤ ZAMERANIE A VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.

Klient		
Mesto Fiľakovo Radničná 25 986 01 Fiľakovo		
Miesto stavby Fiľakovo		
Parc. číslo 26, 27/1		
Architekt		
rmk architekti Mgr.A Richard Kalmár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok		
Projekt		
Novostavba tržnice mesto Fiľakovo		
Stupeň proj. dokumentácie		
Projekt pre realizáciu stavby		
Časť projektu		
C.3-03 Elektroinštalácia		
Spracovateľ častí projektu		
 Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
Zodpovedný projektant		Vypracoval
Š. Kočibál		Š. Kočibál
Počet strán	Č. projektu	Dátum
2xA4	258_2016	02/2017
Výkres		
INŠTALÁCIA BLESKOZVODU		
Súbor v pc		Mierka
Stavebný obj.		1:100
SO_03		Č. výkresu
		3