



POZNÁMKY :

UZEMŇOVACIU SIEŤ RIEŠIŤ ZÁKLADOVÝM ZEMNÍČOM –PÁSOM FeZn 30x4mm
ULOŽENÝM NA DNE ZÁKLADU, PO CELOM OBVODE OBJEKTU.
UZEMNENIE PREPOJIŤ S UZEMNENÍM SUSEDNÝCH OBJEKTOV (S0–01, S0–04)
ZATRIEDENIE OBJEKTU – TRIEDA LPS : III
ODPOR UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC, UROBIŤ ZAMERANIE A VYTÝČENIE
JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.

Klient		
Mesto Filakovo Radničná 25 986 01 Filakovo		
Miesto stavby		
Filakovo		
Parc. číslo		
26, 27/1		
Architekt		
rmk architekti Mgr.A Richard Kalmár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok		
Projekt		
Novostavba tržnice mesto Filakovo		
Stupeň proj. dokumentácie		
Projekt pre realizáciu stavby		
Časť projektu		
C.2-03 Elektroinštalácia		
Spracovateľ častí projektu		
ELKOMP Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
Zodpovedný projektant		Vypracoval
Š. Kočibál		Š. Kočibál
Počet strán	Č. projektu	Dátum
2xA4	258_2016	02/2017
Výkres		
Inštalácia bleskozvodu		
Subor v pc		Mierka
Stavebný obj.		1:100
SO_02		Č. výkresu
		4