



① -DRÔT FeZn ø10mm PRIPOJIŤ K ZÁKLADOVÉMU ZEMNÍČU SPÁJAJÚCEMU VŠETKY ZVODY. ZÁKLADOVÝ ZEMNÍČ -PÁS FeZn 30x4, NA DNE ZÁKLADU PREPOJIŤ SO ZEMNÍČOM OBJEKTU SO-03, AJ SO-02.

POZNÁMKY :

ZATRIEDENIE OBJEKTU – TRIEDA LPS : III
ODPOR UZEMNENIA NEMÁ BYŤ VÄČŠÍ AKO 10 OHMOV.
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC, UROBIŤ ZAMERANIE A VYTÝČENIE JESTVUJÚCICH INŽINIERSKÝCH SIETÍ.

Klient		
Mesto Filakovo Radničná 25 986 01 Filakovo		
Miesto stavby		
Filakovo		
Parc. číslo		
26, 27/1		
Architekt		
rmk architekti Mgr.A Richard Kalmár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok		
Projekt		
Novostavba tržnice mesto Filakovo		
Stupeň proj. dokumentácie		
Projekt pre realizáciu stavby		
Časť projektu		
C.1-03 Elektroinštalácia		
Spracovateľ časti projektu		
 Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
Zodpovedný projektant		Vypracoval
Š. Kočibál		Š. Kočibál
Počet strán	Č. projektu	Dátum
2xA4	258_2016	02/2017
Výkres		
INŠTALÁCIA BLESKOZVODU		
Súbor v pc		Mierka
Stavebný obj.		1:100
SO_01		Č. výkresu
		7