

## NAPAŤOVÁ SÚSTAVA :

ROZVÁDZAČE A EL. ROZVODY : 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

OVLÁDANIE : 1/N/PE AC 230V 50Hz, TN-S

OCHRANA -PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ : IZOLÁCIOU A KRYTMI

OCHRANA -PRED DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA

DOPLNKOVÁ OCHRANA - PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

ul. Trhová

Koháryho námestie


## LEGENDA STAVEBNÝCH OBJEKTŮV:

- SO\_01 Stavba vstupného objektu a obchodov  
SO\_02 Stavba haly tržnice  
SO\_03 Stavba prístreškov pre stánky  
SO\_04 Stavba toaliet  
SO\_05 Drobná architektúra -fontánka na pitie  
SO\_06 Spevnené plochy a nádvoría  
SO\_07 Oplotenie  
SO\_08 Areálové siete - plyn  
SO\_09 Areálové siete - voda  
SO\_10 Areálové siete - elektro  
SO\_11 Areálové siete - kanalizácia  
SO\_12 Stavebné úpravy existujúcej budovy

- ① 1-AKY-J 4x50 /RS.01  
1-AKY-J 4x35 /RS.02  
V ZEMI

## LEGENDA :

- RE - JESTVUJÚCI ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ  
/V RÁMCI SAMOSTATNEJ PD RIEŠIŤ VÝMENU HL. ISTIČA/  
RS-H -HLAVNÝ ROZVÁDZAČ, v.č. 3  
RS.01÷RS.04 -ROZVÁDZAČE VNÚTORNÝCH ROZVODOV  
PRÍSLUŠNÉHO OBJEKTU  
EL1 - PODLAHOVÉ SVIETIDLÁ LED 10W, V DLAŽBE, IP67  
EL2 - NÁSTENNÉ EXTERIÉR. SVIETIDLO LED, IP65

Klient		
Mesto Filakovo Radničná 25 986 01 Filakovo		
Miesto stavby		
Filakovo		
Parc. číslo		
26, 27/1		
Architekt		
rmk architekti Mgr.A Richard Kalmár Námestie Andreja Hlinku 34 034 01 Ružomberok		
Projekt		
Novostavba tržnice mesto Filakovo		
Stupeň proj. dokumentácie		
Projekt pre realizáciu stavby		
Časť projektu		
C.6-03 Elektroinštalácia		
Spracovateľ častí projektu		
 Štefan KOČIBÁL 034 96 KOMJATNÁ 351 0915 821520		
Zodpovedný projektant		Vypracoval
Š. Kočibál		Š. Kočibál
Počet strán	Č. projektu	Dátum
2xA4	258_2016	02/2017
Výkres		
Elektorinštalácia - nádvorie		
Súbor v pc		Mierka
Stavebný obj.		1:200
SO_06		Č. výkresu
		1