



Popis miestností,prostredia:

č.m.	Účel miestnosti	Prostredie STN332000-5-51
1.01	Odborná učebňa	AD1,AB5



Poznámka :

Napäťová sústava :3+PE+N,-50Hz,230/400V,TN-C-S
3+PE+N,-50Hz,400V,TN-S
1+PE+N,-50Hz,230V,TN-S

Ochrana : Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.2
Prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.3

Vonkajší vplyv : STN 332000-1 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Zákl.princípy, stanovenie všeobecných charakteristík,def.
STN 332000-5-51 - El.inštalácie budov.Časť 5-51:Výber a stavba el.zar.Spoločné pravidlá
Normálne AD1,AB5

- zásuvky umiestniť do podlahového systému KOPOBOX resp. 0.8 m na pracovné stoly
- popis zásuviek,spotrebičov a káblov je vo výkaze-výmere
- rozvody previesť káblom N2XH 3,5...x2.5 uloženým v lište na stene a v podl.systéme KOPOBOX v podlahe

Popis zariadení:

Značka	Popis	Názov	I/A/,U/V/,f/Hz/,-
	Zb	Zásuvka jednonásobná	16A,230V,50Hz,IP44
	Zc	Zásuvka jednonásobná	16A,400V,50HZ,IP44
	Zd	Zásuvka jednonásobná	32A,400V,50HZ,IP44
	Xr1	Krabica inštalačná	400V,16A
	RP-OU	Rozvádzač	63A,230/400V,50Hz,IP40/20
	PUS	Pomocná uz.svorka	25mm2

Zodp.projektant	Ing.Ján Koša	J.K.E. spol.s r.o. Breznička 280 985 02 Breznička	
Vypracoval	Ing.Ján Koša		
Investor	Mesto Filakovo,Radničná 25,986 01 Filakovo		
Miesto stavby	Farská lúka 64a,986 01 Filakovo		
Názov	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTVORENIE ODBORNEJ UČEBNE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE Elektroinštalácia	Dátum	07/2020
		Č.z.	01/07/20
		Formát	2A4
		Stupeň	RP
Obsah	Silnoprúdový rozvod a pospájanie	Merítko	Č.v. E-1