


Typ vývodu	Osvetlenie	Osvetlenie	Osvetlenie	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Zásuvka	Rezerva	Zásuvka	Zásuvka	Rezerva	Rezerva
Ozn.vývodu	-,1.1,-	-,2.1,-	-,3.1,-	Zb4	Zb5	Zb6	Zb7	Zb8	Zb9	Zb10	Zb11	Zb12	Zb13	Zb14		Zc16	Zd17		
Obvod č.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19



Poznámka :

Napätová sústava :3+PE+N,-50Hz,230/400V,TN-S
Ochrana : Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.2
Krytie : IP54/20,EI30
In = 63A
Plastová rozvodnica zapustená do múru
Rozmery : 500x700x150 mm
Prívod zdola,vývody hore

Zodp.projektant	Ing.Ján Koša	J.K.E. spol.s r.o. Breznička 280 985 02 Breznička			
Vypracoval	Ing.Ján Koša				
Investor	Mesto Filakovo,Radničná 25,986 01 Filakovo				
Miesto stavby	Farská lúka 64a,986 01 Filakovo				
Názov	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTVORENIE ODBORNEJ UČEBNE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE Elektroinštalácia		Dátum	07/2020	
Obsah			Rozvádzač RP-OU	Č.z.	01/07/20
				Formát	2A4
				Stupeň	RP
		Merítko	Č.v.	E-2	