



Popis miestností,prostredia:

č.m.	Účel miestnosti	Prostredie STN332000-5-51
1.01	Odborná učebňa	AD1,AB5

Poznámka :

- Napäťová sústava :3+PE+N,-50Hz,230/400V,TN-C-S  
1+PE+N,-50Hz,230V,TN-S
- Ochrana : Samočinným odpojením napájania podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.2  
Prúdovým chráničom podľa STN 33 2000-4-41,čl.411.3.3
- Vonkajší vplyv : STN 332000-1 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Zákl.princípy, stanovenie všeobecných charakteristík,def. STN 332000-5-51 - El.inštalácie budov.Časť 5-51:Výber a stavba el.zar.Spoločné pravidlá  
Normálne AD1,AB5
- spínače umiestniť 1,3 m resp. 1.4 m od podlahy
  - svietidlá umiestniť podľa rozpisu
  - popis svietidiel,spotrebičov a káblov je vo výkaze-výmere
  - rozvody previesť káblom N2XH uloženým v lište na stene

Popis zariadení:

Značka	Popis	Názov	I/A,U/V,f/Hz/,-
	3G	Svietidlo	1x15W,LED,230V,50Hz,IP44
	3S	Svietidlo	2x58W,žiarivka,230V,50Hz,IP44
	3N	Svietidlo	1x5W,LED,230V,50Hz,IP44,1h
	Qf	Spínač	10A,250V,50HZ,IP44
	Xp1	Krabica inštalčná	400V,16A
	RP-OU	Rozvádzač	63A,230/400V,50Hz,IP40/20

Zodp.projektant	Ing.Ján Koša	<b>J.K.E. spol.s r.o.</b> Breznička 280 985 02 Breznička	
Vypracoval	Ing.Ján Koša		
Investor	Mesto Filakovo,Radničná 25,986 01 Filakovo		
Miesto stavby	ul.Mládežnícka 771,986 01 Filakovo		
Názov	<b>STAVEBNÉ ÚPRAVY PRE VYTVORENIE ODBORNEJ UČEBNE V ZÁKLADNEJ ŠKOLE</b> Elektroinštalácia	Dátum	07/2020
		Č.z.	01/07/20
		Formát	2A4
		Stupeň	RP
Obsah	Umelé osvetlenie	Merítko	Č.v. <b>E-1</b>